




ボーリング柱状図

調 査 名 田村公民館・老人いこいの家複合施設改築工事地質調査業務委託

ボーリングNo	1																			
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 1			調査位置	福岡市早良区田村1丁目833-1							北緯	33° 32' 33.85"		
発注機関	福岡市市民局 福岡市財政局				調査期間	平成 27年 8月 5日 ~ 27年 8月 6日					東経	130° 19' 41.63"			
調査業者名	小岱地研 電話 (092-834-5767)			主任技師	松藤 敬二郎		現場代理人	松藤 敬二郎		コ 鑑 定 者	松藤 敬二郎		ボーリング責任者	松藤 敬二郎	
孔口標高	0.07m	角 度		方 向		地盤勾配		使用機種	試錐機	吉田鉄工所製 YBM-05		ハンマー落下用具	半自動落下装置		
総掘進長	13.00m								エンジン	ヤンマー製 NFAD8		ポンプ	東邦地下工機製 BG-3		

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記 事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験						原位置試験		試料採取			室内試験()	掘進月日		
											深 度 (m)	10cmごとの 打 撃 回 数			打撃回数／貫入量 (cm)	N 値	深 度 (m)	試 験 名 および結果	深 度 (m)	試料番号	採取方法				
												0 〃 10	10 〃 20	20 〃 30											
											8/6 2.65 875 3.21	1.15	1	2	1	4/30	4		1.00		1-1	○	密度含水液性塑性 密度含水液性塑性	8/5	
1	-0.93	1.00	1.00		盛土	褐灰			径10mm以下の礫を混入するシルト混じり砂である。深度0.10mまでは径30mm程度の碎石である。		1.45					18		1.60							
2	-1.63	0.70	1.70		礫混じりシルト質砂	褐灰	緩い		旧耕作土。礫を混入したシルト質砂である。 径20mm以下の角礫を混える。 下位境界付近に径70mmの花崗岩礫を挟む。		2.15	1/12	6/8	11	18/30				1.50		1-2	○			
	-2.18	0.55	2.25		砂	褐灰	非常に緩い		細～中砂から成る。含水量多い。		2.45					8		3.00							
3											3.15	3	2	3	8/30										
											3.45							3.60							
4									最大径60mm程度の片岩礫、花崗岩礫よりなる砂礫である。 砂は粗粒砂主体である。 深度3m付近は礫分の混入量が少ない。 含水量が多い。 深度3.5～5.3m付近は、角～亜角礫を多量に混入する。 深度5.3～7.8m間は主に花崗岩起源の礫であるが、風化著しく指圧にて礫混り砂状～砂礫状になる。		4.15	13	12	9	34/30		34								
5					砂礫	褐灰～褐	緩い～中ぐらい				4.45														
											5.15	8	9	10	27/30										
6											5.45														
											6.15	8	10	12	30/30										
7											6.45														
											7.15	8	9	9	26/30										
8	-7.73	5.55	7.80								7.45														
					強風化花崗岩	赤灰			強風化した花崗岩で、シルト混じり砂状で採取される。 鉍物の細粒化が著しいが、岩組織は僅かに観察される。 石英、長石類は、弱指圧にてすり潰せる程度である。		8.15	10	11	18	39/30		39								
9											8.45														
											9.15	10	11	17	38/30		38								
10	-9.93	2.20	10.00								9.45														
											10.15	15	18	17/8	50/28		54								
11									風化した花崗岩で、シルト混じり砂状で採取される。 鉍物の細粒化は弱くなり、岩組織は明瞭に観察される。 石英、長石類は、ハンマー軽打で破碎される程度である。		10.43	28	22/5		50/15	100									
					風化花崗岩	灰褐					11.15														
12											11.30	23	27/8		50/18	83									
											12.15														
13	-12.93	3.00	13.00								12.33														
											13.15	24	26/7		50/17	88									
											13.32														

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。