

ウ 新町浄化センター系統

【単位】口径(mm)、能力(m³/分)、モーター(kW)、エンジン(kW)

ポンプ場名	運転開始年月	雨 水 ポ ン プ					汚 水 ポ ン プ				
		番 号	口 径	能 力	原 動 機		番 号	口 径	能 力	原 動 機	
					モーター	エンジン				モーター	エンジン
片 上	S49.11						1-2	350	15.0	37	
							3	450	30.0	110	
門 司 港	S49.11	1	1,000	199.0		450	1	400	22.0	90	
		2	800	112.0		260	2	400	22.0	75	
		3	1,000	199.0		450	3	350	16.0	70	
大 久 保	S56.11						1-2	250	6.0	75	
							3	300	12.0	132	
白野江第2	S59.2						1-3	200	3.6	65	
							4	200	3.6	70	
白 野 江	S59.2						1-4	200	3.6	60	

エ 曾根浄化センター系統

【単位】口径(mm)、能力(m³/分)、モーター(kW)、エンジン(kW)

ポンプ場名	運転開始年月	雨 水 ポ ン プ					汚 水 ポ ン プ				
		番 号	口 径	能 力	原 動 機		番 号	口 径	能 力	原 動 機	
					モーター	エンジン				モーター	エンジン
吉 志	S59.3						1-2	200	3.7	30	
今 津	H8.7						3-4	250	8.2	55	
							1-4	100	1.7	7.5	
曾根新田北	S57.12						1-3	300	10.6	75	
空 港 北 町	H17.10						1-2	100	1.1	18.5	
竹馬川第2	S61.5	1-4	3,500	280.0		559					
竹馬川第3	S63.8	1-2	1,900	63.0		74					
竹馬川第4	H1.4	1-3	2,900	166.2		125					
竹馬川第5	H7.7	1-4	3,600	290.0		368					
新 手 川	H6.10	1-2	600	37.8	18.5						

オ 北湊浄化センター系統

【単位】口径(mm)、能力(m³/分)、モーター(kW)、エンジン(kW)

ポンプ場名	運転開始年月	雨 水 ポ ン プ					汚 水 ポ ン プ				
		番 号	口 径	能 力	原 動 機		番 号	口 径	能 力	原 動 機	
					モーター	エンジン				モーター	エンジン
中 川 通	S42.4	I-1、2	1,000	110.0		65					
		I-3	1,200	164.4		125					
	S58.4	Ⅱ-1	700	60.0		95	1-3	200	5.0	15	
		Ⅱ-2	700	60.0		95					
藤 ノ 木	S49.4						1-4	350	20.5	110	
奥 洞 海	S54.4						1-3	200	3.7	22	
払 川	H2.8						1	300	13.2	110	
							2	300	13.2	110	
							3	300	13.2	110	
高 須	S54.8						1	300	10.8	55	
							2	500	28.6		419
							3	300	10.8	55	
							4	450	25.0	375	
響 町	H19.8						1-2	100	1.7	15	