

I~O、PB・PF・PJ・PL、管理棟 消防設備

I 15階建 59戸

1階: 101, 102, 103

14階: 1401, 1402, 1403, 1404

設備	階(赤:EV停止)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
消火器		②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②
屋内消火栓	火災報知器	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	非常電話	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結送水管	火災報知器	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	非常電話	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	非常コンセント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①

凡例: 消火器, 非常コンセント, 避難ハッチ, 屋内消火栓, 火災報知機, 非常口, 連結送水管, 非常電話, 非常口誘導灯

M 15階建 89戸

1階: 102, 103, 104, 105, 106

15階: 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506

設備	階(赤:EV停止)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
消火器		②	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
非常電話		-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋内消火栓	火災報知器	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
	非常電話	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
連結送水管	火災報知器	-	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
	非常電話	-	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
	非常コンセント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①

3F~10F: レベーター 位置表示灯

2F: レベーター横

J 15階建 84戸

1階: 101, 102, 103, 104, 105, 106

14階: 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406

設備	階(赤:EV停止)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
消火器		-	-	③	③	-	③	③	-	③	③	-	③	③	-	③
屋内消火栓	火災報知器	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-
	非常電話	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-
連結送水管	火災報知器	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-
	非常電話	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-
	非常コンセント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①

消火器(ロビー), 自転車置場, ポンプ室前, プレイルーム, 共用廊下

N 15階建 89戸

1階: 102, 103, 104, 105, 106

11階: 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106

設備	階(赤:EV停止)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
消火器		②	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
非常電話		-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋内消火栓	火災報知器	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
	非常電話	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
連結送水管	火災報知器	-	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
	非常電話	-	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
	非常コンセント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①

消火器(エレベーター向い), 2F: レベーター横

K 15階建 85戸

1階: 101, 102, 103, 104, 105

12階: 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206

設備	階(赤:EV停止)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
消火器		-	③	③	-	③	③	-	③	③	-	③	③	-	②	-
屋内消火栓	火災報知器	③	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-	①
	非常電話	③	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-	①
連結送水管	火災報知器	-	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	①
	非常電話	-	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	①
	非常コンセント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①

消火器(ロビー)

O 13階建 71戸

1階: 101, 102, 103, 104, 105

7階: 701, 702, 703, 704, 705, 706

設備	階(赤:EV停止)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
消火器		②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②
非常電話		-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋内消火栓	火災報知器	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
	非常電話	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
連結送水管	火災報知器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	①
	非常電話	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	①
	非常コンセント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①

消火器(エレベーター向い), 2F: レベーター横

L 20階建 地下1階 76戸

1階: 101, 102, 103, 104

設備	階(赤:EV停止)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
消火器		①	①	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②
屋内消火栓	火災報知器	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	非常電話	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結送水管	火災報知器	-	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
	非常電話	-	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
	非常コンセント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排煙装置		-	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①

消火器(共用廊下), 排煙装置

管理棟 2階建

1階: 集会所, ホール, WC, 火災受信所

2階: 会議室2, 会議室1(西), 和室, 給湯室, 消火器+排煙装置, フィットネス, カルチャー教室

地下1階: 地下駐車場

消火器(管理室)

火災報知機, 泡消火設備, 位置表示灯, ベル, 消火器, 連絡用インターホン