土地利用計画平面図

A1版 S=1/150
A3版 S=1/300

所在：北九州市八幡西区陣原四丁目地内

①支持力管理箇所
設計値：80.634kN/㎡
実測値：120.0kN/㎡
・・・O.K.

②支持力管理箇所
設計値：66.255kN/㎡
実測値：120.0kN/㎡
・・・O.K.

③支持力管理箇所
設計値：45.884kN/㎡
実測値：120.0kN/㎡
・・・O.K.

④支持力管理箇所
設計値：106.306kN/㎡
実測値：120.0kN/㎡
・・・O.K.

1号L型擁壁 L=61.65m
現場打L型擁壁 H-1000~1500タイプ L=3.41m
プレキャストL型擁壁 (H-1250) L=2.00m
プレキャストL型擁壁 (H-1000) L=18.0m
現場打L型擁壁 H-2000タイプ L=3.22m
プレキャストL型擁壁 (H-1750) L=7.0m
現場打L型擁壁 H-2000タイプ L=2.03m
プレキャストL型擁壁 (H-1000~1500タイプ) L=20.00m
プレキャストL型擁壁 (H-1250) L=3.00m
現場打L型擁壁 H-1000~1500タイプ L=2.99m
張コンクリート A=17.7m2
空洞ブロック(1段) L=30.0m
空洞ブロック(1段) L=7.1m

3 FH=2.8 183.76㎡
2 FH=2.8 167.80㎡
4 FH=2.8 174.87㎡
1 FH=2.8 168.70㎡
5 FH=2.8 174.21㎡

FH=2.77
FH=2.60
7.50
5.10
0.50%
L=33.33m

AT5-2
AT5 H=2.748
AT6 H=2.499

陣原55号線
陣原77号線
ゴミ置場
駐車場 A
WP φ300
合流管φ700
合流管φ450
合流管φ350

○：SWS試験実施予定箇所

凡例				
種別	面積(㎡)	比率(%)	適用	備考
宅地	869.38	81.23	宅地戸数5戸	区画番号 / FH=○ 計画高 / ○㎡ 敷地面積 【有効面積】
道路	200.91	18.77		
開発区域	1,070.29	100.00		

準工業地域		
	建ぺい率	60%
	容積率	200%
	最低敷地	130㎡

竣工図

開発者	株式会社 海王		
所在	八幡西区陣原四丁目地内		
図名	土地利用計画平面図	年月日	R06. 2. 7
縮尺	A3版 S=1:300	図番	7 / 18
設計	〒822-0008 福岡県直方市湯野原二丁目14-31 ワイズプラス 設計者 松田 浩一 TEL/FAX (0949)35-7276		