



灯油タンク格納所 正断面図 s=1:50
火元責任者 花田重三郎

※灯油タンク容量 (北九州市警協若松支所取扱)
少量危険物貯蔵取扱
才四種 才=石油
最大数量 468L
タンク水張試験確認済証
確認番号 005909
確認年月日 59.11.13.
危険物保安技術協会

※ボイラ容量 (長府ボイ行)
出力 40.000 Kcal/h
震源 100V 50/60 HZ
伝熱面積 1.13m²
使用燃料 白灯油
過熱防止器付

※ガスボンベ容量 (北九州市警協若松支所取扱)
NKK SGP-B-20A-55-19
法定保安調査済

道路

芦屋 ——— 渠道 北九州芦屋若松線 ——— 若松

計画配置図 s=1:200

工 事 名 称 せめきろとん大馬路工事
代表者 花田重三郎
工 事 場 所 北九州市若松区大馬路
設計者 岩下英
事務所名及所在地 遠賀郡水巻町大字 岩下建築事務所
62-15